

<b>Kommunalwerke Kaufering Kläranlage</b>	<b>Checkliste: Wartungs-und Inspektionsarbeiten</b>	<b>Pumpwerk: RÜBW</b>	<b>Standort: Heugärtle</b>
---	---	---------------------------	--------------------------------

**Monatlich:**

- Gebäude auf Beschädigungen und Auffälligkeiten prüfen
- Unkraut jäten
- Pumpensumpf rausspritzen
- Lampentest am Schaltschrank
- Spülwasserpumpe Funktion überprüfen
- Spülwasserpumpe Ölstandskontrolle
- Stufenrechen Funktion kontrollieren
- Stufenrechenabwurf kontrollieren
- Höhenstandsmessung reinigen, Schutzrohr spülen
- 2 Überlaufsensoren auf Verschmutzung kontrollieren

**Vierteljährlich:**

Januar     April     Juli     Oktober

- Elektror. 2 Wasserabsperrhähne betätigen
- Elektror, 1 Entwässerungshahn betätigen
- Absperrschieber Spülwasserpumpe betätigen
- Entlüftungshahn Spülwasserpumpe betätigen
- Pumpenr. 2 Wasserabsperrhähne betätigen

**3-jährlich im Oktober:**

2016     2019     2022     2025     2028

- Schrauben nachziehen
- Pumpensumpf 2 Absperrschieber betätigen
- Pumpensumpf 2 Rückschlagklappen betätigen
- Pumpensumpf 1 Entlüftungskugelhahn betätigen

Bemerkungen/Auffälligkeiten:

---



---



---

<b>Datum der Wartung</b>	<b>Wartung durch:</b>  Unterschrift	<b>Betriebsleiter/Stellv.</b>  Unterschrift	<b>Stand: 10/16</b>
--------------------------	---	---	---------------------